

## 25.565.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.565.2501 (358-401)</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | DN 15, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                   |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6624,25      | 180,50        | 90,25           |
| 2023-2 | 5065,38      | 109,38        | 54,69           |
| 2023-1 | 4196,75      | 66,75         | 33,38           |
| 2022-3 | 3219,31      | 43,06         | 21,53           |
| 2022-2 | 3209,38      | 33,13         | 16,57           |
| 2022-1 | 1958,13      | 33,13         | 16,57           |
| 2021   | 1250,00      | 40,40         | 20,20           |
| 2020   | 962,00       | 33,10         | 16,55           |
| 2019   | 771,00       | 28,10         | 14,05           |
| 2018   | 607,00       | 22,20         | 11,10           |
| 2017   | 610,40       | 34,80         | 17,40           |
| 2016   | 532,00       | 32,30         | 16,15           |
| 2015   | 527,20       | 26,90         | 13,45           |
| 2014   | 500,80       | 24,20         | 12,10           |
| 2013   | 476,80       | 22,00         | 11,00           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

## 25.565.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 20.565.2501 |                 | DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                 | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                        | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.