

25.565.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.2502 (358-402)
Tanımı	DN 20, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7083,00	221,75	110,88
2023-2	5411,38	134,38	67,19
2023-1	4479,38	81,88	40,94
2022-3	3435,31	52,81	26,41
2022-2	3423,13	40,63	20,32
2022-1	2090,63	40,63	20,32
2021	1330,00	40,40	20,20
2020	1020,00	33,10	16,55
2019	811,00	28,10	14,05
2018	638,00	22,20	11,10
2017	713,60	36,40	18,20
2016	621,60	33,80	16,90
2015	616,80	28,10	14,05
2014	585,60	25,30	12,65
2013	557,60	23,00	11,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

25.565.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2502		DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.