

25.705.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.1201 (1003-121)
Tanımı	Geniştirilmiş Etkili DN 15, Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	564,38	59,38	29,69
2023-2	372,19	35,94	17,97
2023-1	261,88	21,88	10,94
2022-3	198,31	14,06	7,03
2022-2	195,04	10,79	5,40
2022-1	178,29	10,79	5,40
2021	145,00	6,85	3,42
2020	112,00	5,60	2,80
2019	85,00	4,75	2,38
2018	68,00	3,75	1,88
2017	61,50	3,25	1,63
2016	50,50	3,00	1,50
2015	43,70	2,40	1,20
2014	39,70	2,20	1,10
2013	37,80	2,00	1,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. Özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış. Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1201		Geniştirilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.