

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.1103 (1004-113)
Tanımı	DN 40, Test ve drenaj vanası, dişli, piring
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6091,25	825,00	412,50
2023-2	4712,50	500,00	250,00
2023-1	3672,50	302,50	151,25
2022-3	2236,88	195,00	97,50
2022-2	2191,88	150,00	75,00
2022-1	1837,50	150,00	75,00
2021	1180,00	102,00	51,00
2020	912,00	83,50	41,75
2019	791,00	71,00	35,50
2018	611,00	56,00	28,00
2017	603,00	48,90	24,45
2016	507,00	45,40	22,70
2015	437,00	36,30	18,15
2014	353,00	33,00	16,50
2013	336,00	30,00	15,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 PSI) çalışma basıncında, üç konumlu olarak işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.1103		DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, piring / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.