

KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.61.8010
Tanımı	Dimmer Anahtar DC (12V/24/36V) 6A
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	13271,00	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DC (12V/24/36V) ışık şiddetini kontrol edebilir, yüksek verimlidir, düşük ısı üretir. Ters polarite koruması ve yüksek akım koruması olmalıdır.

Giriş voltajı : 12V-36V, Çıkış Akımı : 0,6 Amper, Devamlı akım: 5A (Dimmer yük altında iken sürekli olarak 10A veremeyecek durumda olursa düşeceği minimum amper değeridir.) Potansiyometre :0-5V, PWM Aralığı : 0-100 %, Kontrol frekansı :25 KHz, Malzeme: plastik ve metal alaşım, En az 0-15 adet'e kadar armatürü desteklemelidir.

Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıyatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8010		Dimmer Anahtar DC (12V/24/36V) 6A	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.