

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTB.95.4003
Tanımı	Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	450,00	10,00	0,00
2022-1	1052,10	13,61	0,00
2022-2	1168,37	15,76	0,00
2022-3	1168,37	20,49	0,00
2023-1	3150,00	12,00	6,00
2023-2	3922,80	16,08	8,04
2024	6046,88	62,50	31,25

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

48 V DC Besleme Parafudrları, izin verilen maksimum çalışma voltajı asgari 60 V DC, Nominal yıldırım koruma akımı asgari 1 kA . Faz-nötr arası voltaj koruma seviyesi 350V altı olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8403		Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.