

32.14.4-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14.4-013
Tanımı	3x70ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	72,91	8,91	5,09
2014	79,61	9,87	5,64
2015	80,43	10,62	6,12
2016	85,31	13,08	7,64
2017	91,97	14,25	8,33
2018	97,64	16,38	9,54
2019	127,21	21,78	12,64
2020	151,34	23,04	13,46
2021	192,13	25,39	14,94
2022-1	565,10	41,29	23,85
2022-2	565,10	41,29	23,85
2022-3	565,10	41,29	23,85
2023-1	878,33	72,35	41,83
2023-2	878,33	72,35	41,83
2024	1417,79	127,23	72,78

32.14.4-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.