

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-015

Tanımı 3x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	89,87	9,65	0,00
2014	98,10	10,69	0,00
2015	99,01	11,51	0,00
2016	104,71	14,17	0,00
2017	112,85	15,43	0,00
2018	119,60	17,73	0,00
2019	155,72	23,56	13,55
2020	185,70	24,87	14,43
2021	236,36	27,35	16,02
2022-1	701,17	44,55	25,57
2022-2	701,17	44,55	25,57
2022-3	701,17	44,55	25,57
2023-1	1088,30	77,97	44,86
2023-2	1088,30	77,97	44,86
2024	1754,95	137,19	78,04

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.