

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-004
Tanımı	Saatli Tip 3x60A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	128,60	90,60	30,35
2014	144,10	100,20	33,57
2015	155,30	111,80	37,46
2016	194,20	143,10	47,94
2017	208,20	153,70	51,49
2018	230,35	173,40	58,09
2019	306,20	226,40	75,85
2020	322,53	237,37	79,50
2021	375,66	259,50	86,89
2022-1	684,47	408,26	136,75
2022-2	684,47	408,26	136,75
2022-3	684,47	408,26	136,75
2023-1	1207,08	705,31	236,24
2023-2	1207,08	705,31	236,24
2024	2118,76	1209,26	405,10

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.