

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,26	5,72	3,46
2014	34,16	6,34	3,84
2015	34,61	6,76	4,11
2016	37,11	8,28	5,06
2017	40,11	9,09	5,56
2018	42,94	10,51	6,42
2019	56,13	14,06	8,57
2020	66,22	15,02	9,20
2021	83,27	16,73	10,29
2022-1	236,22	27,19	16,55
2022-2	236,22	27,19	16,55
2022-3	236,22	27,19	16,55
2023-1	369,66	48,02	29,25
2023-2	369,66	48,02	29,25
2024	599,72	84,70	51,29

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.