

32.31.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31.1-011
Tanımı	35kV, 3x70s/16 mm ² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	492,25	232,66	0,00
2014	577,29	257,55	0,00
2015	610,02	287,17	0,00
2016	713,17	367,58	0,00
2017	759,69	394,75	0,00
2018	872,68	445,25	0,00
2019	1113,53	581,24	0,00
2020	1217,55	609,56	0,00
2021	1451,11	666,57	0,00
2022-1	2835,74	1047,74	0,00
2022-2	2835,74	1047,74	0,00
2022-3	2835,74	1047,74	0,00
2023-1	5111,60	1810,10	0,00
2023-2	5111,60	1810,10	0,00
2024	7874,45	3101,72	0,00

32.31.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.31.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.