

17.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-014
Tanımı	17.5kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	883,10	385,40	214,30
2014	987,90	427,70	237,30
2015	1108,10	471,80	265,00
2016	1299,90	596,90	341,00
2017	1341,80	641,40	366,30
2018	1591,84	727,69	413,27
2019	2077,76	954,88	539,63
2020	2380,30	994,92	566,06
2021	2816,18	1079,67	619,17
2022-1	6103,02	1738,69	973,48
2022-2	6103,02	1738,69	973,48
2022-3	6103,02	1738,69	973,48
2023-1	11668,84	3003,95	1682,25
2023-2	11668,84	3003,95	1682,25
2024	18711,63	5221,91	2883,39

17.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.