

05.5.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	05.5.I
Tanımı	Galvanizli Cıv.Demir Travers ve Konsol (Şehiriçi)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	9,83	8,43	3,75
2014	10,87	9,34	4,15
2015	11,76	10,16	4,57
2016	13,68	12,18	5,80
2017	16,00	13,88	6,26
2018	19,50	16,71	7,10
2019	27,46	23,25	9,33
2020	30,34	25,62	9,84
2021	35,71	29,40	10,82
2022-1	66,97	50,46	17,10
2022-2	66,97	50,46	17,10
2022-3	66,97	50,46	17,10
2023-1	125,13	92,35	29,71
2023-2	125,13	92,35	29,71
2024	225,32	170,65	51,20

05.5.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Şartname ve projesine uygun olarak travers ve konsolların imali ile şartnamesine ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ve galvanizlenmesi ve direğe montajı, ödemelerde net siyah ağırlıkları esas alınacaktır, (traversin kendi cıvataları ile, direğe bağlantı cıvata, somun ve kancaların malzeme ve montaj bedelleri, montaj bedeline dahil olup, ağırlığa dahil edilmezler.)
- NOT: Poz 5.4.deki not bu poz içinde geçerlidir.

05.5.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.