

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-002
Tanımı	L60 Çubuk İzolatör (L= 900 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	51,39	6,62	2,66
2014	58,89	7,37	2,96
2015	62,00	7,86	3,16
2016	71,21	9,59	3,86
2017	81,14	10,53	4,23
2018	86,02	12,19	4,89
2019	106,74	16,32	6,53
2020	120,65	17,38	6,96
2021	152,52	19,28	7,72
2022-1	376,31	31,58	12,59
2022-2	376,31	31,58	12,59
2022-3	376,31	31,58	12,59
2023-1	825,70	55,72	22,20
2023-2	825,70	55,72	22,20
2024	1520,01	98,67	39,19

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.