

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-004
Tanımı	L100 Çubuk İzolatör (L= 1200 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	61,64	9,55	3,84
2014	70,58	10,63	4,27
2015	74,34	11,35	4,56
2016	85,54	13,84	5,56
2017	97,33	15,19	6,11
2018	103,48	17,59	7,08
2019	128,75	23,55	9,48
2020	145,25	25,11	10,09
2021	182,90	27,89	11,19
2022-1	446,69	45,64	18,38
2022-2	446,69	45,64	18,38
2022-3	446,69	45,64	18,38
2023-1	976,33	80,57	32,42
2023-2	976,33	80,57	32,42
2024	1796,18	142,64	57,51

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.