

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-009
Tanımı	12kV, 1600A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1101,60	344,40	190,50
2014	1234,40	382,20	211,00
2015	1390,00	421,80	235,50
2016	1602,80	533,20	303,10
2017	1638,40	572,70	325,60
2018	1964,41	649,60	367,36
2019	2560,66	852,19	479,71
2020	2995,10	887,25	503,22
2021	3604,15	962,05	550,45
2022-1	8190,49	1550,16	865,48
2022-2	8190,49	1550,16	865,48
2022-3	8190,49	1550,16	865,48
2023-1	15860,57	2676,94	1495,66
2023-2	15860,57	2676,94	1495,66
2024	25178,67	4654,06	2563,67

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.