

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.7-008
Tanımı	36 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3301,00	1149,00	220,00
2014	3701,00	1273,00	244,00
2015	3766,00	1415,00	272,00
2016	4242,00	1810,00	350,00
2017	4733,00	1946,00	376,00
2018	5464,12	2201,03	424,25
2019	7215,64	2880,67	554,02
2020	7644,49	3018,15	581,20
2021	9478,88	3296,22	635,78
2022-1	24266,88	5224,28	999,69
2022-2	24266,88	5224,28	999,69
2022-3	24266,88	5224,28	999,69
2023-1	55348,41	9034,85	1727,69
2023-2	55348,41	9034,85	1727,69
2024	94877,69	15565,24	2961,52

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.