

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-011
Tanımı	15kV, 3x35s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	162,62	89,97	0,00
2014	189,08	99,60	0,00
2015	201,40	111,05	0,00
2016	238,85	142,14	0,00
2017	254,78	152,65	0,00
2018	291,80	172,18	0,00
2019	373,75	224,78	0,00
2020	405,88	235,73	0,00
2021	477,35	257,79	0,00
2022-1	905,60	405,21	0,00
2022-2	905,60	405,21	0,00
2022-3	905,60	405,21	0,00
2023-1	1624,02	700,07	0,00
2023-2	1624,02	700,07	0,00
2024	2884,73	1199,63	0,00

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.