

11.5-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.5-024
Tanımı	VKS 35 Demir Travers için İzolatörü Demiri
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,94	0,00	0,00
2014	3,54	0,00	0,00
2015	3,68	0,00	0,00
2016	4,20	0,00	0,00
2017	6,77	0,00	0,00
2018	7,20	0,00	0,00
2019	10,09	0,00	0,00
2020	11,53	0,00	0,00
2021	14,87	0,00	0,00
2022-1	34,81	0,00	0,00
2022-2	34,81	0,00	0,00
2022-3	34,81	0,00	0,00
2023-1	79,49	0,00	0,00
2023-2	79,49	0,00	0,00
2024	132,60	0,00	0,00

11.5-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

11.5-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.