

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.7-005
Tanımı	17.5 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2556,00	1143,00	220,00
2014	2861,00	1267,00	244,00
2015	2952,00	1409,00	272,00
2016	3399,00	1803,00	350,00
2017	3768,00	1939,00	376,00
2018	4333,72	2192,51	424,25
2019	5713,27	2868,71	554,02
2020	6040,51	3004,75	581,20
2021	7337,62	3280,62	635,78
2022-1	17693,78	5198,21	999,69
2022-2	17693,78	5198,21	999,69
2022-3	17693,78	5198,21	999,69
2023-1	39377,71	8987,21	1727,69
2023-2	39377,71	8987,21	1727,69
2024	67523,06	15479,01	2961,52

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.