

32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14-005
Tanımı	35kV, 1x120s/16 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,80	46,20	0,00
2014	94,98	51,14	0,00
2015	101,28	57,02	0,00
2016	120,38	72,99	0,00
2017	128,43	78,39	0,00
2018	147,02	88,42	0,00
2019	188,42	115,44	0,00
2020	204,43	121,07	0,00
2021	239,96	132,40	0,00
2022-1	453,27	208,13	0,00
2022-2	453,27	208,13	0,00
2022-3	453,27	208,13	0,00
2023-1	812,24	359,59	0,00
2023-2	812,24	359,59	0,00
2024	1441,76	616,21	0,00

32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.