

22.4.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.7-002

Tanımı 7.2 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2775,00	1145,00	220,00
2014	3108,00	1269,00	244,00
2015	3191,00	1410,00	272,00
2016	3648,00	1805,00	350,00
2017	4052,00	1941,00	376,00
2018	4667,24	2194,59	424,25
2019	6156,08	2871,21	554,02
2020	6512,81	3007,15	581,20
2021	7967,98	3283,00	635,78
2022-1	19631,28	5201,53	999,69
2022-2	19631,28	5201,53	999,69
2022-3	19631,28	5201,53	999,69
2023-1	44086,89	8992,26	1727,69
2023-2	44086,89	8992,26	1727,69
2024	75586,37	15486,44	2961,52

22.4.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.