

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-008
Tanımı	6kV, 1x185s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	133,22	117,42	0,00
2014	149,44	129,98	0,00
2015	164,58	144,93	0,00
2016	206,55	185,51	0,00
2017	221,43	199,22	0,00
2018	250,72	224,70	0,00
2019	325,73	293,33	0,00
2020	344,63	307,62	0,00
2021	384,14	336,39	0,00
2022-1	637,58	528,74	0,00
2022-2	637,58	528,74	0,00
2022-3	637,58	528,74	0,00
2023-1	1114,41	913,45	0,00
2023-2	1114,41	913,45	0,00
2024	1855,76	1565,24	0,00

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.