

32.28.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-009
Tanımı	6kV, 1x240s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	146,12	126,28	0,00
2014	164,23	139,79	0,00
2015	180,55	155,87	0,00
2016	225,93	199,51	0,00
2017	242,15	214,26	0,00
2018	274,34	241,67	0,00
2019	356,18	315,49	0,00
2020	377,34	330,87	0,00
2021	421,79	361,82	0,00
2022-1	705,39	568,72	0,00
2022-2	705,39	568,72	0,00
2022-3	705,39	568,72	0,00
2023-1	1234,92	982,56	0,00
2023-2	1234,92	982,56	0,00
2024	2048,52	1683,70	0,00

32.28.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.