

32.34.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-003
Tanımı	15kV, 1x50s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	54,98	31,97	0,00
2014	63,73	35,39	0,00
2015	68,08	39,46	0,00
2016	81,15	50,51	0,00
2017	86,59	54,24	0,00
2018	99,07	61,18	0,00
2019	127,03	79,85	0,00
2020	137,63	83,74	0,00
2021	161,11	91,57	0,00
2022-1	302,41	143,92	0,00
2022-2	302,41	143,92	0,00
2022-3	302,41	143,92	0,00
2023-1	541,27	248,62	0,00
2023-2	541,27	248,62	0,00
2024	959,74	426,00	0,00

32.34.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.