

01.c-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.c-006
Tanımı	110V, 50 Ah Stasyonier Akü Bataryası (X/12V)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3950,00	826,00	165,20
2014	4392,00	914,00	182,80
2015	3285,00	1019,00	203,80
2016	3648,00	1304,00	260,80
2017	3853,00	1400,00	280,00
2018	4142,61	1578,67	315,49
2019	5466,43	2060,27	411,42
2020	5348,71	2160,03	431,01
2021	5799,89	2361,41	470,84
2022-1	12183,14	3710,73	739,31
2022-2	12183,14	3710,73	739,31
2022-3	12183,14	3710,73	739,31
2023-1	19193,00	6408,99	1275,92
2023-2	19193,00	6408,99	1275,92
2024	35999,48	10979,18	2184,08

01.c-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.c-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.