

17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.1-040
Tanımı	36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1075,40	423,70	238,10
2014	1203,70	470,20	263,70
2015	1352,50	519,30	294,40
2016	1578,30	657,70	378,90
2017	1623,80	706,60	407,00
2018	1932,87	801,22	459,17
2019	2521,28	1050,81	599,55
2020	2909,44	1095,23	628,90
2021	3463,05	1189,01	687,88
2022-1	7626,48	1911,19	1081,49
2022-2	7626,48	1911,19	1081,49
2022-3	7626,48	1911,19	1081,49
2023-1	14648,56	3301,49	1868,84
2023-2	14648,56	3301,49	1868,84
2024	23397,92	5732,52	3203,11

17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'dekî şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.