

32.30.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-016
Tanımı	15kV, 3x150s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	455,42	217,34	0,00
2014	533,85	240,60	0,00
2015	564,37	268,27	0,00
2016	660,34	343,39	0,00
2017	703,48	368,77	0,00
2018	807,96	415,95	0,00
2019	821,39	542,98	0,00
2020	887,44	569,43	0,00
2021	1033,04	622,69	0,00
2022-1	1913,96	978,75	0,00
2022-2	1913,96	978,75	0,00
2022-3	1913,96	978,75	0,00
2023-1	3417,76	1690,92	0,00
2023-2	3417,76	1690,92	0,00
2024	7352,03	2897,48	0,00

32.30.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.