

32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.9-091
Tanımı	10kV, 3x95s/16 mm ² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	116,31	77,33	0,00
2014	133,61	85,60	0,00
2015	143,91	95,44	0,00
2016	174,05	122,16	0,00
2017	185,98	131,19	0,00
2018	212,14	147,97	0,00
2019	273,08	193,17	0,00
2020	293,86	202,58	0,00
2021	339,31	221,53	0,00
2022-1	616,64	348,21	0,00
2022-2	616,64	348,21	0,00
2022-3	616,64	348,21	0,00
2023-1	1097,23	601,58	0,00
2023-2	1097,23	601,58	0,00
2024	1934,80	1030,84	0,00

32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.