

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-012
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	907,10	423,80	235,70
2014	1014,30	470,30	261,00
2015	1136,80	518,90	291,50
2016	1339,00	656,40	375,10
2017	1385,50	705,40	403,00
2018	1639,60	800,48	454,75
2019	2140,97	1050,62	593,90
2020	2440,26	1095,02	623,10
2021	2874,89	1188,69	681,68
2022-1	6152,26	1914,38	1071,95
2022-2	6152,26	1914,38	1071,95
2022-3	6152,26	1914,38	1071,95
2023-1	11721,27	3307,42	1854,02
2023-2	11721,27	3307,42	1854,02
2024	18849,38	5750,49	3178,66

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.