

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-002
Tanımı	Saatli Tip 3x60A Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	102,60	77,90	26,09
2014	114,70	86,20	28,90
2015	124,30	96,10	32,21
2016	156,30	123,10	41,24
2017	167,60	132,20	44,30
2018	186,16	149,09	49,97
2019	246,54	194,59	65,23
2020	259,56	204,12	68,41
2021	298,89	223,27	74,81
2022-1	530,48	350,67	117,59
2022-2	530,48	350,67	117,59
2022-3	530,48	350,67	117,59
2023-1	932,69	606,05	203,07
2023-2	932,69	606,05	203,07
2024	1630,36	1038,29	347,95

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafı ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.