

17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-006
Tanımı	12kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1046,30	378,10	209,60
2014	1171,50	419,50	232,00
2015	1317,30	463,00	259,10
2016	1529,20	585,40	333,40
2017	1569,30	629,00	358,30
2018	1873,73	713,62	404,40
2019	2443,82	936,37	528,23
2020	2834,95	975,11	554,04
2021	3388,78	1057,55	605,91
2022-1	7563,41	1704,38	953,71
2022-2	7563,41	1704,38	953,71
2022-3	7563,41	1704,38	953,71
2023-1	14574,62	2942,16	1646,89
2023-2	14574,62	2942,16	1646,89
2024	23225,59	5115,88	2824,61

17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.