

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-008
Tanımı	6kV, 1x185s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	144,96	129,16	0,00
2014	162,44	142,98	0,00
2015	179,07	159,42	0,00
2016	225,10	204,06	0,00
2017	241,35	219,14	0,00
2018	273,19	247,17	0,00
2019	355,06	322,66	0,00
2020	375,38	338,37	0,00
2021	417,76	370,01	0,00
2022-1	690,43	581,59	0,00
2022-2	690,43	581,59	0,00
2022-3	690,43	581,59	0,00
2023-1	1205,76	1004,80	0,00
2023-2	1205,76	1004,80	0,00
2024	2012,28	1721,76	0,00

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.