

32.34.10-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.10-012
Tanımı	15kV, 3x50s/16 mm ² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	127,06	80,50	0,00
2014	146,46	89,11	0,00
2015	157,27	99,36	0,00
2016	189,16	127,18	0,00
2017	202,04	136,59	0,00
2018	230,74	154,08	0,00
2019	296,62	201,15	0,00
2020	320,01	210,96	0,00
2021	371,43	230,71	0,00
2022-1	683,36	362,66	0,00
2022-2	683,36	362,66	0,00
2022-3	683,36	362,66	0,00
2023-1	1218,60	626,43	0,00
2023-2	1218,60	626,43	0,00
2024	2153,45	1073,46	0,00

32.34.10-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.10-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.