

32.34.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14-009
Tanımı	35kV, 3x35s/16 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	173,22	57,97	0,00
2014	206,12	64,17	0,00
2015	214,89	71,56	0,00
2016	245,02	91,59	0,00
2017	260,37	98,35	0,00
2018	300,67	110,92	0,00
2019	381,09	144,78	0,00
2020	421,73	151,82	0,00
2021	514,30	166,01	0,00
2022-1	1054,68	260,91	0,00
2022-2	1054,68	260,91	0,00
2022-3	1054,68	260,91	0,00
2023-1	1916,53	450,85	0,00
2023-2	1916,53	450,85	0,00
2024	3445,64	772,53	0,00

32.34.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.