

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-003
Tanımı	L70 Çubuk İzolatör (L= 800 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	54,18	7,28	2,93
2014	62,08	8,11	3,26
2015	65,35	8,65	3,48
2016	75,09	10,55	4,25
2017	85,52	11,58	4,65
2018	90,72	13,41	5,37
2019	112,64	17,95	7,19
2020	127,29	19,15	7,66
2021	160,80	21,27	8,52
2022-1	395,80	34,80	13,88
2022-2	395,80	34,80	13,88
2022-3	395,80	34,80	13,88
2023-1	867,61	61,29	24,41
2023-2	867,61	61,29	24,41
2024	1596,95	108,53	43,11

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemededen (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.