

17.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.1-015
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	945,30	377,20	209,40
2014	1058,10	418,70	232,10
2015	1188,20	461,90	259,10
2016	1386,80	584,30	333,40
2017	1427,30	627,80	358,20
2018	1698,74	712,31	404,23
2019	2216,53	934,75	527,98
2020	2555,45	974,03	554,27
2021	3039,32	1057,09	606,75
2022-1	6684,29	1702,38	953,49
2022-2	6684,29	1702,38	953,49
2022-3	6684,29	1702,38	953,49
2023-1	12830,74	2939,71	1647,11
2023-2	12830,74	2939,71	1647,11
2024	20508,51	5109,91	2822,39

17.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.