

32.34.11-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-010

Tanımı 35kV, 3x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	183,60	92,58	0,00
2014	214,60	102,49	0,00
2015	227,47	114,27	0,00
2016	267,45	146,27	0,00
2017	285,04	157,08	0,00
2018	327,05	177,17	0,00
2019	417,93	231,28	0,00
2020	455,74	242,55	0,00
2021	540,33	265,23	0,00
2022-1	1043,86	416,90	0,00
2022-2	1043,86	416,90	0,00
2022-3	1043,86	416,90	0,00
2023-1	1877,98	720,32	0,00
2023-2	1877,98	720,32	0,00
2024	3345,68	1234,33	0,00

32.34.11-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.