

11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.1-001
Tanımı	K2 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,04	7,28	2,93
2014	52,71	8,11	3,26
2015	55,51	8,65	3,48
2016	63,89	10,55	4,25
2017	72,68	11,58	4,65
2018	77,30	13,41	5,37
2019	100,83	17,95	7,19
2020	96,73	19,15	7,66
2021	135,69	21,27	8,52
2022-1	295,60	34,80	13,88
2022-2	295,60	34,80	13,88
2022-3	295,60	34,80	13,88
2023-1	579,08	61,29	24,41
2023-2	579,08	61,29	24,41
2024	1041,33	108,53	43,11

11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.