

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.11-006
Tanımı	17.5kV, 400A, 20MWA Dâhili Tip Güç Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2800,20	561,10	314,30
2014	3142,60	622,60	348,00
2015	3551,80	689,20	388,60
2016	4034,80	872,20	500,10
2017	4086,50	935,70	537,20
2018	4947,21	1059,71	605,96
2019	6439,56	1388,12	791,07
2020	7676,68	1444,38	829,65
2021	9377,27	1565,37	907,29
2022-1	22148,30	2514,82	1426,19
2022-2	22148,30	2514,82	1426,19
2022-3	22148,30	2514,82	1426,19
2023-1	43316,36	4336,25	2466,22
2023-2	43316,36	4336,25	2466,22
2024	68206,71	7521,49	4226,80

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bir güç anahtarı ile buna seri bağlı yüksek gerilim güç sigortalarından oluşan, nominal yükte manevra yapmaya elverişli kısa devre akımlarını taşıyabilen, üç fazlı sigortalı güç ayırıcısı. Üçü yedek olmak üzere altı adet sigorta patronu, kumanda mekanizması ve boruları dahil.

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.