

32.34.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.11-006
Tanımı	35kV, 1x150s/25 mm ² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	67,03	40,81	0,00
2014	77,48	45,18	0,00
2015	82,98	50,37	0,00
2016	99,38	64,47	0,00
2017	106,10	69,23	0,00
2018	121,26	78,08	0,00
2019	155,69	101,92	0,00
2020	168,30	106,88	0,00
2021	196,11	116,86	0,00
2022-1	364,31	183,68	0,00
2022-2	364,31	183,68	0,00
2022-3	364,31	183,68	0,00
2023-1	650,92	317,40	0,00
2023-2	650,92	317,40	0,00
2024	1152,15	543,87	0,00

32.34.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.