

32.34.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14-002
Tanımı	35kV, 1x50s/16 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	78,36	42,76	0,00
2014	91,17	47,33	0,00
2015	97,04	52,78	0,00
2016	114,94	67,55	0,00
2017	122,59	72,55	0,00
2018	140,44	81,84	0,00
2019	179,83	106,85	0,00
2020	195,42	112,06	0,00
2021	230,11	122,55	0,00
2022-1	437,79	192,65	0,00
2022-2	437,79	192,65	0,00
2022-3	437,79	192,65	0,00
2023-1	785,33	332,68	0,00
2023-2	785,33	332,68	0,00
2024	1395,62	570,07	0,00

32.34.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.