

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.2.1-019
Tanımı	160x10mm ² Alüminyum Bara (4.320 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	30,70	24,04	16,73
2014	33,65	26,64	18,54
2015	37,21	29,22	20,35
2016	44,49	36,31	25,30
2017	48,35	39,04	27,20
2018	54,96	44,29	30,86
2019	72,00	58,13	40,49
2020	75,79	60,67	42,26
2021	86,52	65,96	45,94
2022-1	156,71	105,95	73,79
2022-2	156,71	105,95	73,79
2022-3	156,71	105,95	73,79
2023-1	274,61	183,25	127,45
2023-2	274,61	183,25	127,45
2024	437,23	318,24	221,19

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafda alüminyum bara. Gerekğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.