

32.30.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-013
Tanımı	15kV, 3x70s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	414,40	212,93	0,00
2014	483,86	235,71	0,00
2015	513,38	262,81	0,00
2016	604,61	336,40	0,00
2017	644,49	361,26	0,00
2018	739,19	407,47	0,00
2019	767,53	531,91	0,00
2020	826,95	557,82	0,00
2021	957,26	609,98	0,00
2022-1	1750,25	958,78	0,00
2022-2	1750,25	958,78	0,00
2022-3	1750,25	958,78	0,00
2023-1	3117,82	1656,39	0,00
2023-2	3117,82	1656,39	0,00
2024	6608,20	2838,29	0,00

32.30.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.