

32.30.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-014
Tanımı	15kV, 3x95s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	424,93	222,92	0,00
2014	495,58	246,76	0,00
2015	526,39	275,14	0,00
2016	621,14	352,19	0,00
2017	662,22	378,22	0,00
2018	759,22	426,60	0,00
2019	793,16	556,90	0,00
2020	853,88	584,02	0,00
2021	986,86	638,64	0,00
2022-1	1797,45	1003,83	0,00
2022-2	1797,45	1003,83	0,00
2022-3	1797,45	1003,83	0,00
2023-1	3199,84	1734,45	0,00
2023-2	3199,84	1734,45	0,00
2024	6752,25	2972,13	0,00

32.30.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.