

32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-015
Tanımı	15kV, 3x120s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	468,03	231,79	0,00
2014	547,58	256,60	0,00
2015	579,93	286,11	0,00
2016	680,73	366,22	0,00
2017	725,42	393,29	0,00
2018	832,60	443,61	0,00
2019	855,35	579,09	0,00
2020	922,85	607,30	0,00
2021	1071,29	664,11	0,00
2022-1	1971,86	1043,87	0,00
2022-2	1971,86	1043,87	0,00
2022-3	1971,86	1043,87	0,00
2023-1	3516,96	1803,46	0,00
2023-2	3516,96	1803,46	0,00
2024	7510,51	3090,35	0,00

32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.