

01.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.c-003
Tanımı	24V, 100 Ah Stasyonier Akü Bataryası (X/12V)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1491,00	346,00	69,20
2014	1657,00	382,00	76,40
2015	1257,00	426,00	85,30
2016	1406,00	546,00	109,20
2017	1485,00	586,00	117,30
2018	1600,83	660,57	132,48
2019	2110,91	861,79	173,14
2020	2072,59	903,22	180,98
2021	2248,07	987,10	197,18
2022-1	4657,64	1550,60	312,50
2022-2	4657,64	1550,60	312,50
2022-3	4657,64	1550,60	312,50
2023-1	7375,05	2686,84	532,94
2023-2	7375,05	2686,84	532,94
2024	13779,18	4603,62	915,13

01.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.