

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14-013
Tanımı	3x70ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	66,07	9,05	0,00
2014	72,16	10,03	0,00
2015	72,97	10,77	0,00
2016	77,61	13,26	0,00
2017	83,69	14,45	0,00
2018	89,02	16,62	0,00
2019	116,04	22,11	12,93
2020	137,77	23,47	13,81
2021	174,51	25,96	15,39
2022-1	508,73	42,07	24,50
2022-2	508,73	42,07	24,50
2022-3	508,73	42,07	24,50
2023-1	791,99	73,95	43,26
2023-2	791,99	73,95	43,26
2024	1279,74	130,00	75,27

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.