

32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14-014
Tanımı	3x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	80,33	9,89	0,00
2014	87,71	10,96	0,00
2015	88,61	11,78	0,00
2016	94,00	14,50	0,00
2017	101,34	15,80	0,00
2018	107,61	18,17	0,00
2019	140,20	24,16	13,97
2020	166,77	25,56	14,90
2021	211,69	28,18	16,58
2022-1	622,34	45,84	26,38
2022-2	622,34	45,84	26,38
2022-3	622,34	45,84	26,38
2023-1	967,29	80,23	46,30
2023-2	967,29	80,23	46,30
2024	1561,46	141,08	80,42

32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.