

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14-015
Tanımı	3x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	90,84	10,62	0,00
2014	99,17	11,76	0,00
2015	100,16	12,66	0,00
2016	106,13	15,59	0,00
2017	114,39	16,97	0,00
2018	121,36	19,49	0,00
2019	158,05	25,89	14,89
2020	188,16	27,33	15,85
2021	239,05	30,04	17,59
2022-1	705,54	48,92	28,06
2022-2	705,54	48,92	28,06
2022-3	705,54	48,92	28,06
2023-1	1096,10	85,77	49,34
2023-2	1096,10	85,77	49,34
2024	1768,67	150,91	85,84

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.